

ANA事件單通知:TACERT-ANA-2025091909094949【漏洞預警】[TLP CLEAR] 普萊德科技 | 工業級行動通訊閘道器 - 存在2個漏洞

教育機構ANA通報平台

發佈編號	TACERT-ANA-2025091909094949	發佈時間	2025-09-19 09:15:50
事故類型	ANA-漏洞預警	發現時間	2025-09-19 09:15:50
影響等級	低		

[主旨說明:]【漏洞預警】[TLP CLEAR] 普萊德科技 | 工業級行動通訊閘道器 - 存在2個漏洞

[內容說明:]

轉發 台灣電腦網路危機處理暨協調中心 TWCERTCC-200-202509-00000013

【普萊德科技 | 工業級行動通訊閘道器 - Missing Authentication】(CVE-2025-9971，CVSS：9.8) 未經身分鑑別之遠端攻擊者可利用特定功能對設備進行操作。

【普萊德科技 | 工業級行動通訊閘道器 - OS Command Injection】(CVE-2025-9972，CVSS：9.8) 未經身分鑑別之遠端攻擊者可注入任意作業系統指令並於設備上執行。

情資分享等級：WHITE(情資內容為可公開揭露之資訊)

此訊息僅發送到「區縣市網路中心」，煩請貴單位協助轉發與通知轄下各單位知悉

[影響平台:]

- ICG-2510WG-LTE (EU/US) 1.0-20240918(含)以前版本
- ICG-2510W-LTE (EU/US) 1.0_20240411(含)以前版本

[建議措施:]

- 更新ICG-2510WG-LTE (EU/US)至1.0_20250811(含)以後版本
- 更新ICG-2510W-LTE (EU/US)至1.0_20250811(含)以後版本

[參考資料:]

1. 普萊德科技 | 工業級行動通訊閘道器 - 存在2個漏洞：<https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-10389-265a3-1.html>

(此通報僅在於告知相關資訊，並非為資安事件)，如果您對此通報的內容有疑問或有關於此事件的建議，歡迎與我們連絡。

教育機構資安通報應變小組

網址：<https://info.cert.tanet.edu.tw/>

專線電話：07-5250211

網路電話：98400000

E-Mail：service@cert.tanet.edu.tw